

Le 03.01.2014

N° 56

Projet:

Objet: Réception des Congrues de l'Administration

Suite à la demande de l'entreprise
Il a été procédé ce jour à la Réception de
fermeture des Congrues de l'Administration.
Le ferrailage conforme aux les Plans de BET
Bon pour Contrôle

Observations:

- Ajouter les Cotes A' Béton.
- Assurer la vibration pour le Béton
- Nettoyage de fond de Coffrage.
- Appeler le laboratoire pour prélevement
de Béton sur Place
- Nous transmettent l'avis de classement de
Béton à 7 jul 28j.

BET

Ent.